

График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для монтажа приборов учета, замены трансформаторов тока, монтажа ПКУ-10кВ и выполнение ремонтной программы 2016 г. с 05.12.2016г. по 10.12.2016г.

Дата монтажа	Номер ТП, ВЛ-10кВ	Населенный пункт	Характеристика потребителя	Выполняемая работа	Время выполнения
1	2	3	4	5	6
05.12.2016	ВЛ-10кВ ф.121-03	Заимка, Бугачево	Быт	Устранение аварийного дефекта оп.21-22, регулировка ЛР оп.59	с 13-00 до 16-00
	КТП-121-03-86	Заимка	без погашения	Ремонт двери РУ-0,4кВ	с 10-00 до 13-00
	КТП-87-3-8	Погорелка	Быт	Ремонт рубильника	с 10-00 до 16-00
	КТП-86-3-4	Шуваево	быт	Ремонт трансформатора, устранение дефекта	с 13-00 до 16-00
	ВЛ-10кВ ф.64-1	д.Минино	Быт	Устранение аварийного дефекта ЛР КТП-64-1-6, КТП-64-1-34	с 10-00 до 13-00
06.12.2016	ВЛ-10кВ ф.88-3	Покровка, Медведа	Быт	Вырубка просеки	с 10-00 до 16-00
	ВЛ-10кВ ф.63-8	п.Минино	быт ул.2-я Луговая, Есенина, Озерная	опора 56/27 ф.63-8 (ТП 63-8-28)	с 10-00 до 16-00
	ПС-47 "Глядено", ПС-135 "Заря"		без погашения	Ремонт обогрева	с 10-00 до 16-00
	КТП-63-7-4	Элита	Котельная, быт	Замена поврежденного рубильника	с 13-00 до 16-00
	ПС-94 КРУ-10кВ	Частоостровское	без погашения	Устранение замечания на СВ-10кВ (течь масла)	с 10-00 до 16-00
	КТП-47-1-7	Плоское	Быт	Замена (ремонт) выводов 0,4кВ - аварийный дефект	с 10-00 до 16-00
07.12.2016	ВЛ-10кВ ф.88-3	Покровка, Медведа	Быт	Вырубка просеки	с 10-00 до 16-00
	ВЛ-10кВ ф.63-8	п.Минино	быт ул.2-я Луговая, Есенина, Озерная	Ф.63-8 опора в сторону ТП 63-8-13	с 09-00 до 17-00
	КТП-140-10-3	Еловое	Быт	Устранение аварийных дефектов	с 10-00 до 16-00
	ВЛ-10кВ ф.64-1	д.Минино	Быт	Ф.64-1 опора в сторону ТП64-1-44	с 10-00 до 16-00
	КТП-134-1-7	Солонцы	пром зона	Устранение аварийных дефектов	с 10-00 до 16-00
	КТП-94-2-1	Частоостровское	быт	Переустройство ВЛ для повышения напряжения у потребителей	с 10-00 до 16-00
08.12.2016	ВЛ-10кВ ф.88-3	Покровка, Медведа	Быт	Вырубка просеки	с 10-00 до 16-00
	ВЛ-10кВ ф.64-1	д.Минино	Быт	Ф.64-1 опора в сторону ТП64-1-44	с 09-00 до 16-00
	ВЛ-10кВ ф.63-8	п.Минино	быт ул.2-я Луговая, Есенина, Озерная	Ф.63-8 опора в сторону ТП 63-8-13	с 09-00 до 16-01
	ф.87-3	Погорелка/ Суханово	Быт	Ремонт провода, замена изолятора оп.157, 101	с 11-00 до 14-00
	ПС-21 "Емельяново-2"		без погашения	Монтаж питания обогрева 35кВ	с 10-00 до 16-00
	ПС-135 "Заря"		без погашения	ВТ-20 устранение течи масла	с 10-00 до 16-00

	КТП-86-2-2	Замятино	Быт	Установка приставки к опоре по жалобе	с 10-00 до 16-00	
	КТП-47-1-2	Объединение	Быт	Переустройство ВЛ для повышения напряжения у потребителей	с 10-00 до 16-00	✓
	КТП-94-2-1	Частоостровское	Быт	Переустройство ВЛ для повышения напряжения у потребителей	с 10-00 до 16-00	✓
09.12.2016	ВЛ-10кВ ф.88-3	Покровка, Медведа	Быт	Вырубка просеки	с 10-00 до 16-00	✓
	ПС-135 "Заря"		без погашения	ВТ-19 устранение течи масла, 1Т-35кВ замена силикагеля, ремонт отборника проб масла	с 10-00 до 16-00	
	ВЛ-10кВ ф.64-1	д.Минино	Быт	опора 53 ф.64-1 на ГРБП (ТП 64-1-48) 250 кВА	с 10-00 до 16-00	✓
	ф.87-3	Погорелка/ Суханово	Быт	Ремонт провода, замена изолятора оп.157, 101	с 11-00 до 14-00	✓
	КТП-63-1-8	Бугачево	Быт	выправка опоры	с 10-00 до 16-00	✓
	КТП-63-1-53, КТП-121-03-44	Бугачево	Быт	Установка кожуха на трансформатор для защиты от сторонних лиц	с 10-00 до 16-00	✓
	КТП-47-1-2	Объединение	Быт	Переустройство ВЛ для повышения напряжения у потребителей	с 10-00 до 16-00	✓
	КТП-94-2-1	Частоостровское	Быт	Переустройство ВЛ для повышения напряжения у потребителей	с 10-00 до 16-00	✓

Начальника Емельяновского РЭС

Е.А. Синилкин